

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Дагестан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**  
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: ond\_i\_pr\_8@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 208/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению муниципального  
образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Радуга» (МКДОУ  
«РАДУГА»), Директору МКДОУ «Радуга» Хангереевой Асият Расуловне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 208  
(наименование органа ГПН)

от « 2 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 12 » сентября 2019 г. по 16 ч 30 мин. « 13 » сентября 2019 г.

проведена проверка

*Начальником ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,*

*Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

*подполковником внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем*

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального  
образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Радуга» (МКДОУ  
«РАДУГА»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Новогагатли.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором МКОУ «Радуга»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

*Хангереевой Асият Расуловной*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	рушены 3.	4.	5.
1	Обеспечить доступность подъезда пожарной техники к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем) и забора воды в любое время года.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	12.08.2020	
2	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	12.08.2020	
3	Организовать проведение проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	12.08.2020	
4	Не допускать в помещении кухни МКДОУ установку и эксплуатацию газового оборудования (газовой плиты).	п.4.22* СП 118.13330.2012*	12.08.2020	
5	Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478	12.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности: дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г.

(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«13» сентября 2019г.

56

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓ СМ  
(подпись)

*Директор МКДОУ «Радуга»*  
*Хангереева Асият Расуловна*  
(должность, фамилия, инициалы)

«13» сентября 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 39-99-99**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Хангереева Асият Расуловна

Действителен с 14.07.2021 по 14.07.2022